

Data 02.08.2017 Nr 197

*Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Domnului Vasile Bîtcă*

Raport de Analiză a Normativului în Construcții

NCM C.01.12:2017

Clădiri și construcții publice

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD), a analizat Proiectul Normativului **NCM C.01.12:2017** și a identificat următoarele aspecte:

- în textul documentului lipsesc prevederile referitor la crearea și respectarea condițiilor de accesibilitate, sau cele existente sunt foarte vagi și nu pot asigura respectarea normelor existente;
- nu sunt introduse trimiteri la actele normative și standarde ce reglementează aceste condiții - CP C.01.02-2014 și NCM C.01.06 – 2014.

Din aceste considerații și luând în calcul specificul **NCM C.01.12:2017**, propunem modificări ce vor permite îmbunătățirea înțelegerii domeniului Accesibilitate de către specialiștii ce vor utiliza normativul în scop lucrativ, iar regulile de creare a condițiilor de accesibilitate vor fi obligatorii.

RECOMANDĂRI:

1. Introducerea la Capitolul 3, Termeni și definiții, a următorilor termeni și definiții:

Accesibilitate (Conform Legii nr. 60 din 30.03.2012, Articolul 2. Noțiuni principale) – ansamblu de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului informațional și comunicațional, incluzând tehnologiile și sistemele informaționale și comunicațiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu dizabilități în societate;

Adaptare rezonabilă (Conform Legii nr. 60 din 30.03.2012, Articolul 2Noțiuni principale) – modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure sau să-și exercite. în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului;



Design universal (Conform Legii nr. 60 din 30.03.2012, Articolul 2 Noțiuni principale) – proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specială. Designul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități atunci când este necesar;


2. Modificarea următoarelor definiții din Capitolul 3, Termeni și definiții:

Grup sanitar: încăpere sanitaro – igienică, echipată în mod obligatoriu cu vas de closet, lavoar, cadă de baie sau duș. Sunt posibile și alte obiecte sanitare și instalații. **Completare:** la amenajarea grupului sanitar se vor lua în considerație cerințele pentru accesul persoanelor cu dizabilități conform prevederilor Codului Practic în Construcții CP C.01.02-2014 – Capitolul 5, ÎNCĂPERI ȘI GRUPURI ALE ACESTORA, subcapitolul ÎNCĂPERI IGIENICO-SANITARE, punctele 5,18 – 5,32, conform desenelor: 3,10 – 3,15 din pag. 111 – 117.

Toaletă: încăpere sanitaro – igienică echipată în mod obligatoriu cu vase de closet în cabine închise, (pisoare – în toaleta pentru bărbați) și lavoare și cabina separată cu spațiu accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă. **Definiția respectivă propunem a fi îmbinată cu definiția Grup sanitar prezentată mai sus, pentru a evita înțelegerea dublă.**

3. Recomandările pentru Capitolul 5, Parametrii optimi de securitate pentru încăperile principale, sunt următoarele:

- Grupurile tehnico – sanitare se vor prevedea separat pentru bărbați și femei. În dependență de specificul tehnologic și caietul de sarcini este posibilă amplasarea grupurilor tehnico-sanitare pentru personalul de deservire (angajați etc.) și vizitatori (spectatori etc.) cât autonome alături și comasate. **Completare:** Numărul cabinelor universale pentru persoane cu dizabilități sau persoane cu mobilitate redusă în toalete și gabaritele lor vor corespunde prevederilor documentelor normative în vigoare - Codului Practic în Construcții CP C.01.02-2014 – capitolul 5 ÎNCĂPERI ȘI GRUPURI ALE ACESTORA, subcapitolul ÎNCĂPERI IGIENICO-SANITARE, punctele 5,18 – 5,32, conform desenelor: 3,10 – 3,15 din pag. 111 – 117.
- **Capitolul 5 punctul 5.45.** Toaletele din construcțiile publice (cu excepția celor sportive în aer liber) vor fi amplasate la o distanță maxim 75 m de la cel mai îndepărtat loc de aflare permanentă a persoanelor. Pe terenuri plane deschise, la bazele de schi și canotaj distanța de la locurile de antrenament sau tribune pentru spectatori până la toalete nu va depăși 150 m. Utilizarea sezonieră a construcțiilor publice sau amenajări în aer liber precum și a construcțiilor provizorii în zonele necanalizate va necesita locuri speciale pentru instalarea biotoaletelor. **Completare:** Toaletele în construcții publice inclusiv cele în aer liber sau tip biotoalete vor fi amenajate inclusiv cu acces pentru persoanele cu dizabilități conform Codului Practic în Construcții CP C.01.02-2014 – capitolul 5 ÎNCĂPERI ȘI GRUPURI ALE ACESTORA.



**Alianța Organizațiilor pentru
Persoane cu Dizabilități din
Republica Moldova**

subcapitolul ÎNCĂPERI IGIENICO-SANITARE, punctele 5,18 – 5,32, conform desenelor: 3,10 – 3,15 din pag. 111 – 117.

4. **Propunem modificarea completă a punctului 6.7. Capitolul 6 - Panta planurilor înclinate pentru căile de deplasare a persoanelor, nu va depăși: în interiorul clădirii, în exterior și în staționarele instituțiilor sociale și curative - de la 1:10 până la 1:20 - Conform CP C.01.02:2014, pag. 86 Rampe de acces tab.2.22 Parametrii generali ai rampelor de acces. În caz de imposibilitate de respectare a unghiului respectiv se vor identifica alte soluții tehnice de accesibilizare a spațiilor (ascensor, elevator de trepte. ș.a.)**

Cu respect,

Galina Climov,
Director AOPD



Executor
Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova
Tel: 079480732